



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

07.10.2024 № 943-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны водозабора села
Анатолевка Октябрьского района
Оренбургской области

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 05.06.2013 № 56.02.06.000.Т.000007.06.13, выданного центральным территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявления общества с ограниченной ответственностью «Вода» от 11.09.2024, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора села Анатолевка Октябрьского района Оренбургской области Оренбургской области согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

обществу с ограниченной ответственностью «Вода»;

администрации муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В.Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 07.10. 2024 года № ЖЗ-нр

Зона санитарной охраны водозабора села Анатольевка Октябрьского района
Оренбургской области.

Водозабор села Анатольевка Октябрьского района представлен одной скважиной, расположенной в 450 метрах западнее села, на правом склоне долины реки Салмыш, в Октябрьском районе Оренбургской области.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).


Границы I, II и III поясов зоны санитарной охраны скважины имеют следующий вид:

Радиус ЗСО I пояса на скважине принят равным 30 метров.

Размеры II пояса ЗСО составят: граница вверх по потоку подземных вод от скважины на расстоянии 8 м., вниз по потоку – 8 м., в стороны 8 м. Поскольку размеры ЗСО II пояса меньше размеров ЗСО I пояса, то их границы следует объединить. Объединенная граница I и II поясов должна проходить на расстоянии 30 метров от скважины.

Граница III пояса ЗСО проходит вверх по потоку подземных вод от скважины на расстоянии 243 м. на юго-запад, вниз по потоку – 206 м., в стороны – 223 м.

План границ I и II поясов ЗСО скважины.



Перечень координат характерных точек границ I и II поясов ЗСО скважины.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <i>МСК - субъект 56, зона 2</i>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	470567,51	2320686,03	Аналитический метод	0,10	-
2	470573,05	2320686,72	Аналитический метод	0,10	-
3	470578,37	2320688,43	Аналитический метод	0,10	-
4	470583,28	2320691,10	Аналитический метод	0,10	-
5	470587,62	2320694,64	Аналитический метод	0,10	-
6	470591,22	2320698,91	Аналитический метод	0,10	-
7	470593,96	2320703,78	Аналитический метод	0,10	-
8	470595,75	2320709,08	Аналитический метод	0,10	-
9	470596,53	2320714,62	Аналитический метод	0,10	-
10	470596,27	2320720,20	Аналитический метод	0,10	-
11	470594,98	2320725,64	Аналитический метод	0,10	-
12	470592,70	2320730,74	Аналитический метод	0,10	-
13	470589,52	2320735,34	Аналитический метод	0,10	-
14	470585,53	2320739,26	Аналитический метод	0,10	-
15	470580,89	2320742,38	Аналитический метод	0,10	-
16	470575,75	2320744,58	Аналитический метод	0,10	-
17	470570,30	2320745,78	Аналитический метод	0,10	-
18	470564,71	2320745,96	Аналитический метод	0,10	-
19	470559,19	2320745,09	Аналитический метод	0,10	-
20	470553,92	2320743,22	Аналитический метод	0,10	-
21	470550,21	2320741,16	Аналитический метод	0,10	-
22	470546,21	2320738,04	Аналитический метод	0,10	-
23	470542,48	2320733,87	Аналитический метод	0,10	-

Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК - субъект 56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	470548,63	2320474,74	Аналитический метод	0,10	-
2	470576,55	2320475,56	Аналитический метод	0,10	-
3	470604,30	2320480,12	Аналитический метод	0,10	-
4	470631,47	2320488,32	Аналитический метод	0,10	-
5	470657,64	2320500,02	Аналитический метод	0,10	-
6	470682,40	2320515,09	Аналитический метод	0,10	-
7	470705,36	2320533,27	Аналитический метод	0,10	-
8	470726,18	2320554,25	Аналитический метод	0,10	-
9	470744,51	2320577,77	Аналитический метод	0,10	-
10	470760,11	2320603,39	Аналитический метод	0,10	-
11	470771,04	2320627,22	Аналитический метод	0,10	-
12	470778,98	2320648,93	Аналитический метод	0,10	-
13	470785,49	2320673,70	Аналитический метод	0,10	-
14	470788,59	2320699,16	Аналитический метод	0,10	-
15	470788,29	2320724,85	Аналитический метод	0,10	-
16	470784,52	2320750,41	Аналитический метод	0,10	-
17	470777,41	2320775,46	Аналитический метод	0,10	-
18	470767,03	2320799,58	Аналитический метод	0,10	-
19	470753,57	2320822,41	Аналитический метод	0,10	-
20	470737,20	2320843,59	Аналитический метод	0,10	-
21	470718,19	2320862,81	Аналитический метод	0,10	-
22	470696,84	2320879,77	Аналитический метод	0,10	-
23	470673,47	2320894,18	Аналитический метод	0,10	-

24	470648,68	2320905,06	Аналитический метод	0,10	-
25	470632,41	2320911,55	Аналитический метод	0,10	-
26	470608,70	2320917,82	Аналитический метод	0,10	-
27	470581,28	2320921,92	Аналитический метод	0,10	-
28	470553,63	2320922,84	Аналитический метод	0,10	-
29	470526,20	2320920,56	Аналитический метод	0,10	-
30	470499,38	2320915,12	Аналитический метод	0,10	-
31	470473,59	2320906,61	Аналитический метод	0,10	-
32	470449,25	2320895,16	Аналитический метод	0,10	-
33	470426,73	2320880,93	Аналитический метод	0,10	-
34	470406,36	2320864,17	Аналитический метод	0,10	-
35	470388,47	2320845,11	Аналитический метод	0,10	-
36	470373,33	2320824,05	Аналитический метод	0,10	-
37	470362,04	2320805,06	Аналитический метод	0,10	-
38	470355,46	2320788,87	Аналитический метод	0,10	-
39	470348,94	2320765,55	Аналитический метод	0,10	-
40	470343,70	2320735,82	Аналитический метод	0,10	-
41	470341,93	2320705,82	Аналитический метод	0,10	-
42	470343,61	2320675,93	Аналитический метод	0,10	-
43	470348,76	2320646,69	Аналитический метод	0,10	-
44	470357,25	2320618,50	Аналитический метод	0,10	-
45	470368,98	2320591,85	Аналитический метод	0,10	-
46	470383,78	2320567,08	Аналитический метод	0,10	-
47	470401,36	2320544,64	Аналитический метод	0,10	-
48	470421,54	2320524,88	Аналитический метод	0,10	-
49	470443,93	2320508,03	Аналитический метод	0,10	-
50	470469,64	2320493,30	Аналитический метод	0,10	-
51	470494,06	2320484,25	Аналитический метод	0,10	-
52	470520,98	2320477,65	Аналитический метод	0,10	-
1	470548,63	2320474,74	Аналитический метод	0,10	-

Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водоводов 10 м. Источники загрязнения в санитарно-защитной полосе отсутствуют.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.