



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

28.12.2024 № 2245-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны водозабора вахтового
поселка на Чкаловском НГКМ

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 22.11.2024 № 56.02.06.000.Т.000014.11.24, выданного центральным территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявления общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Центра социальных технологий»» от 18.12.2024, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора вахтового поселка на Чкаловском НГКМ согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

обществу с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Центра социальных технологий»;

министерству архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства – министр



А.В.Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 28.12. 2024 года № 2245-пр

Зона санитарной охраны водозабора вахтового поселка на Чкаловском НГКМ.

Водозабор для добычи подземных вод с целью водоснабжения вахтового поселка на Чкаловском НГКМ расположен в 42 км юго-восточнее города Оренбурга, в Оренбургском районе Оренбургской области. Водозабор состоит из одной скважины, расположенной в 20 км южнее поселка Караванный, на правом склоне р. Урал, в 21 км от нее. Скважина относительно вахтового поселка на Чкаловском НГКМ расположена в 68 м юго-восточнее.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Границы I, II и III поясов зоны санитарной охраны скважины имеют следующий вид:

Граница I пояса ЗСО скважины представляет собой окружность радиусом 30 м от скважины.

Граница II пояса ЗСО совпадает с границами I пояса ЗСО.

Граница III пояса ЗСО представляет собой овал с удалением от водозаборной скважины на расчетное расстояние: расстояние до границы пояса вверх по потоку составляет 350 м; вниз по потоку – 30 м. Расстояние до боковых границ от скважины составляет 42 м.

Общая протяженность III пояса ЗСО для водозаборной скважины составляет 380 м; ширина – 84 м.

План границ I и II пояса ЗСО скважины.



Перечень координат характерных точек границ I и II пояса ЗСО скважины.

1. Система координат МСК – субъект 56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	399819.949	2339771.068	Картометрический метод	0,50	-
2	399828.736	2339749.854	Картометрический метод	0,50	-
3	399849.949	2339741.068	Картометрический метод	0,50	-
4	399871.162	2339749.854	Картометрический метод	0,50	-
5	399879.949	2339771.068	Картометрический метод	0,50	-
6	399871.162	2339792.281	Картометрический метод	0,50	-
7	399849.949	2339801.068	Картометрический метод	0,50	-
8	399828.736	2339792.281	Картометрический метод	0,50	-
1	399819.949	2339771.068	Картометрический метод	0,50	-

План границ III пояса ЗСО скважины.



Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины.

3. Система координат МСК – субъект 5б, зона 2					
4. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическ ая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	399499.949	2339771.068	Картометрический метод	0,50	-
2	399511.875	2339760.197	Картометрический метод	0,50	-
3	399543.832	2339750.706	Картометрический метод	0,50	-
4	399570.427	2339745.791	Картометрический метод	0,50	-
5	399598.180	2339741.892	Картометрический метод	0,50	-
6	399634.467	2339737.971	Картометрический метод	0,50	-
7	399680.266	2339734.334	Картометрический метод	0,50	-
8	399718.837	2339732.126	Картометрический метод	0,50	-
9	399753.476	2339730.695	Картометрический метод	0,50	-
10	399849.949	2339729.068	Картометрический метод	0,50	-
11	399874.219	2339746.381	Картометрический метод	0,50	-
12	399879.949	2339771.068	Картометрический метод	0,50	-
13	399874.219	2339795.755	Картометрический метод	0,50	-
14	399849.949	2339813.068	Картометрический метод	0,50	-
15	399753.476	2339811.441	Картометрический метод	0,50	-
16	399718.837	2339810.009	Картометрический метод	0,50	-
17	399680.266	2339807.802	Картометрический метод	0,50	-
18	399634.467	2339804.164	Картометрический метод	0,50	-
19	399598.180	2339800.243	Картометрический метод	0,50	-
20	399570.427	2339796.344	Картометрический метод	0,50	-
21	399543.832	2339791.430	Картометрический метод	0,50	-
22	399511.875	2339781.938	Картометрический метод	0,50	-
1	399499.949	2339771.068	Картометрический метод	0,50	-

Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водоводов 10 м. Источники загрязнения в санитарно-защитной полосе отсутствуют.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов,

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.