



Приложение X
Министерство строительства, жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 58. Тел.: (3532) 77-57-10, факс: (3532) 77-62-72
E-mail: oren_udh@esoo.ru, ИНН 5610070022, ОКПО 00506877

29.06.2021 № 01-07-06/3522
На № ЗД-06-21/117 от 10.06.2021

О представлении информации

Заместителю директора по
техническим вопросам –
главному инженеру
ООО
«СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ»

Чернюк Г.В.

г. Вологда, ул. Комсомольская,
д.3
160014

ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»
(далее Учреждение) на Ваш запрос от 10.06.2021 № ЗД-06-21/117 сообщает.

Автодорога Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челябинской области
находится в границах муниципального образования город Новотроицк, но в
связи с тем, что обслуживание автодороги и контроль за исполнением
технических условий осуществляется Гайским ДУ, местоположение
автодороги было ошибочно указано как Гайский район.

Заместитель директора

С.А. Карташков



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ»

(ООО «СЭП»)

Юр. адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 3, помещ. 9

Почтовый адрес: 160014, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 3

т/ф. (8172) 54-40-00; e-mail: sep2005@inbox.ru;

ИНН 3525157938, КПП 771001001, р/с 40702810931600000449 в Филиал «Центральный»

Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

10.06.2021 № 3Д-06-21/117
на № _____ от _____

Об уточнении информации по
техническим условиям и требованиям

Директоре ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства Оренбургской
области»

Д.Л. Хусиду

e-mail: oren_udh@esoo.ru

Уважаемый Дмитрий Леонидович!

ООО «Северэнергопроект» действуя на основании договора с Восточным ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» разрабатывает документацию по планировке территории по инвестиционному проекту: «Строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая - Левобережная для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», расположенному на территории двух муниципальных образований город Орск и город Новотроицк Оренбургской области.

Заказчиком работ для разработки документации по планировке территории были переданы технические условия на согласование пересечения ВЛ-110 кВ с автомобильной дорогой общего пользования II технической категории Оренбург-Орск-Шильда-гр. Челябинской области на 262 км +947м и на 265 км +371м №14/05-147 от 11.12.2018 сроком действия 3 года. В данных технических условиях указано местоположение автодороги - Гайский район Оренбургской области, но территориально данное пересечение находится в г. Новотроицк.

Просим Вас пояснить в связи с чем указано данное местоположение без внесения изменений в технические условия и требования.

Приложения:

1. Технические условия №14/05-147 от 11.12.2018;

Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер

Г.В. Чернюк

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЛ-110 кВ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ II ТЕХНИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
ОРЕНБУРГ – ОРСК – ШИЛЬДА – ГР. ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 262 КМ + 947 М И НА 265 КМ + 371 М,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА
№ 11/05-147 ОТ 11.12.2018.

Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» согласовывает Восточному ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» пересечение ВЛ-110 кВ с автомобильной дорогой общего пользования II технической категории Оренбург - Орск - Шильда - гр. Челябинской области на 262 км + 947 м и на 265 км + 371 м, в Гайском районе, при соблюдении следующих технических условий:

1. Пересечение произвести воздушным способом на опорах.
2. Предусмотреть высоту прохождения высоковольтной линии над дорогой безопасной для прохождения негабаритного транспорта (не менее 7 м).
3. Расстояние от бровки земляного полотна до основания опор высоковольтной линии должно быть не менее высоты опор.
4. Предусмотреть меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и почв, сохранению природного ландшафта.
5. На период производства работ ответственность за безопасность и непрерывность проезда на участке пересечения возлагается на исполнителя работ. Обустройство пересечения произвести в соответствии с действующими нормами и правилами. При производстве работ вызвать представителя Гайского ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (тел. 8 (3536) 23-03-58).
6. Владелец объекта должен согласовать с ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» проектную документацию на размещение объекта. В случае нарушения данного условия размещение объекта подлежит пересогласованию с разработкой и выдачей новых технических условий.
7. В случае, если объект эксплуатируется с нарушениями настоящих технических условий, ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» имеет право отозвать ранее выданное согласование на размещение объекта до устранения заявителем выявленных нарушений.
8. В случае реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги вынос ВЛ из зоны производства работ будет осуществляться за счет балансодержателя ВЛ.
9. Срок действия технических условий – 3 года.
10. При намечаемой смене владельца объекта, предыдущий владелец должен в срок не менее чем за месяц, поставить об этом в известность ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области».
11. Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» в соответствии со статьей 29 Закона Оренбургской области от 10 ноября 2006 г. № 685/125-IV-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Оренбургской области» осуществляет обязательное техническое сопровождение за ходом строительства объекта.
12. В случае, если при осуществлении технического сопровождения за ходом строительства объекта будут установлены факты нарушения настоящих технических требований и условий, ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» имеет право отозвать ранее выданное согласование до устранения заявителем, владельцем объекта выявленных нарушений.

Главный инженер



В.А.Калабугин