

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
НА СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЛ-110 кВ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ II ТЕХНИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ  
ОРЕНБУРГ – ОРСК – ШИЛЬДА – ГР. ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 262 КМ + 947 М И НА 265 КМ+371 М,  
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА  
№ 11/05-147 ОТ 11.12.2018.

Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» согласовывает Восточному ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» пересечение ВЛ-110 кВ с автомобильной дорогой общего пользования II технической категории Оренбург - Орск - Шильда - гр. Челябинской области на 262 км + 947 м и на 265 км + 371 м, в Гайском районе, при соблюдении следующих технических условий:

1. Пересечение произвести воздушным способом на опорах.
2. Предусмотреть высоту прохождения высоковольтной линии над дорогой безопасной для прохождения негабаритного транспорта (не менее 7 м).
3. Расстояние от бровки земляного полотна до основания опор высоковольтной линии должно быть не менее высоты опор.
4. Предусмотреть меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и почв, сохранению природного ландшафта.
5. На период производства работ ответственность за безопасность и непрерывность проезда на участке пересечения возлагается на исполнителя работ. Обустройство пересечения произвести в соответствии с действующими нормами и правилами. При производстве работ вызвать представителя Гайского ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (тел. 8 (3536) 23-03-58).
6. Владелец объекта должен согласовать с ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» проектную документацию на размещение объекта. В случае нарушения данного условия размещение объекта подлежит пересогласованию с разработкой и выдачей новых технических условий.
7. В случае, если объект эксплуатируется с нарушениями настоящих технических условий, ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» имеет право отозвать ранее выданное согласование на размещение объекта до устранения заявителем выявленных нарушений.
8. В случае реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги вынос ВЛ из зоны производства работ будет осуществляться за счет балансодержателя ВЛ.
9. Срок действия технических условий – 3 года.
10. При намечаемой смене владельца объекта, предыдущий владелец должен в срок не менее чем за месяц, поставить об этом в известность ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области».
11. Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» в соответствии со статьей 29 Закона Оренбургской области от 10 ноября 2006 г. № 685/125-IV-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Оренбургской области» осуществляет обязательное техническое сопровождение за ходом строительства объекта.
12. В случае, если при осуществлении технического сопровождения за ходом строительства объекта будут установлены факты нарушения настоящих технических требований и условий, ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» имеет право отозвать ранее выданное согласование до устранения заявителем, владельцем объекта выявленных нарушений.

Главный инженер



В.А.Калабугин