

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
НА СОГЛАСОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЛ 110 кВ ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ II ТЕХНИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
ОРЕНБУРГ – ОРСК – НА УЧАСТКЕ ОБХОДА Г.ОРСКА С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р.УРАЛ
С КМ 0 + 880 М ПО 8 КМ + 920 М, СПРАВА,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА
№ 14/05-102 ОТ 26.10.2018

Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» согласовывает Восточному ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» прохождение ВЛ-110 кВ вдоль автомобильной дороги общего пользования II технической категории Оренбург – Орск – на участке обхода г. Орска с мостом через р.Урал с км 0+880 м по 8 км + 920 м, справа, при соблюдении следующих технических условий:

1. Прокладку ВЛ-110 кВ вести не ближе расстояния от бровки земляного полотна равным высоте опор плюс 5 метров.

2. Предусмотреть меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, водоемов и почв, сохранению природного ландшафта.

3. Произвести техническую и биологическую рекультивацию земельных участков, нарушенных при производстве работ.

4. На период производства работ ответственность за безопасность и непрерывность проезда на данном участке автодороги возлагается на исполнителя работ. При производстве работ вызвать представителя Орского ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (тел. (3537) 44-52 -12).

5. Владелец объекта должен согласовать с ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» проектную документацию на размещение объекта. В случае нарушения данного условия размещение объекта подлежит пересогласованию с разработкой и выдачей новых технических условий.

6. В случае, если объект эксплуатируется с нарушениями настоящих технических условий, ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» имеет право отозвать ранее выданное согласование на размещение объекта до устранения заявителем выявленных нарушений.

7. В случае реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги вынос ВЛЗ-10 кВ из зоны производства работ будет осуществляться за счет балансодержателя кабеля.

8. Срок действия технических условий – 3 года.

9. При намечаемой смене владельца объекта, предыдущий владелец должен в срок не менее чем за месяц, поставить об этом в известность ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области».

10. Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» в соответствии со статьей 29 Закона Оренбургской области от 10 ноября 2006 г. № 685/125-IV-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Оренбургской области» осуществляет обязательное техническое сопровождение за ходом строительства объекта.

11. В случае, если при осуществлении технического сопровождения за ходом строительства объекта будут установлены факты нарушения настоящих технических условий, ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» имеет право отозвать ранее выданное согласование до устранения заявителем, владельцем объекта выявленных нарушений.

Главный инженер

В.А. Калабугин



[Handwritten signature]