

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
НА СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ «ВЛ-110 КВ НОВОТРОИЦКАЯ – ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ»
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ II ТЕХНИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
ОРСК - НОВОТРОИЦК НА КМ 2 +350 М,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА
№ 14/05-146 ОТ 11.12.2018

Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» согласовывает Восточному ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» пересечение «ВЛ-110 кВ с автомобильной дорогой общего пользования II технической категории Орск – Новотроицк на км 2 + 350 м в г. Орске при соблюдении следующих технических условий:

1. Пересечение произвести воздушным способом на опорах.
2. Предусмотреть высоту прохождения высоковольтной линии над дорогой безопасной для прохождения негабаритного транспорта (не менее 7 м).
3. Расстояние от бровки земляного полотна до основания опор высоковольтной линии должно быть не менее высоты опор.
4. Предусмотреть меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и почв, сохранению природного ландшафта.
5. На период производства работ ответственность за безопасность и непрерывность проезда на участке пересечения возлагается на исполнителя работ. Обустройство пересечения произвести в соответствии с действующими нормами и правилами. При производстве работ вызвать представителя Орского ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (тел. 8 (3537) 44-65-51.)
6. Владелец объекта должен согласовать с ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» проектную документацию на размещение объекта. В случае нарушения данного условия размещение объекта подлежит пересогласованию с разработкой и выдачей новых технических условий.
7. В случае, если объект эксплуатируется с нарушениями настоящих технических условий, ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» имеет право отозвать ранее выданное согласование на размещение объекта до устранения заявителем выявленных нарушений.
8. В случае реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги вынос ВЛ из зоны производства работ будет осуществляться за счет балансодержателя ВЛ.
9. Срок действия технических условий – 3 года.
10. При намечаемой смене владельца объекта, предыдущий владелец должен в срок не менее чем за месяц, поставить об этом в известность ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области».
11. Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» в соответствии со статьей 29 Закона Оренбургской области от 10 ноября 2006 г. № 685/125-IV-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Оренбургской области» осуществляет обязательное техническое сопровождение за ходом строительства объекта.
12. В случае, если при осуществлении технического сопровождения за ходом строительства объекта будут установлены факты нарушения настоящих технических условий, ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» имеет право отозвать ранее выданное согласование до устранения заявителем, владельцем объекта выявленных нарушений.

Директор



Д.Л. Хусид