



УРАЛЬСКОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» -  
«УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ»

ул. Достоевского, д.111, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005; Тел: (347) 279-22-82; Факс: (347) 228-74-77;  
E-mail: urmail@uptus.transneft.ru; ОКПО 04668574; ОГРН 1027739420961; ИНН/КПП 7723011906/027802001

08.10.2018 № СТН-14-16-19/3671

На № 10-18/15 от 04.10.2018

Заместителю директора по техническим  
вопросам  
ООО "СЭП"  
Ю.Г. Кудряшову

О согласовании пересечения

Уважаемый Юрий Геннадьевич!

Филиал АО "Связьтранснефть" - Уральское ПТУС рассмотрел и согласовывает пересечение проектируемой ВЛ-110 кВ с кабелями связи филиала по объекту "Строительство ВЛ-110 кВ Новотроицкая - Левобережная" для нужд Восточного ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго" при обязательном выполнении следующих условий:

1. Обеспечить мероприятия по сохранности и защите существующих кабелей связи в соответствии с требованиями "Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства от 9 июня 1995 г. № 578.

2. Не позднее чем за 3 дня до начала работ письменно на имя главного инженера филиала АО "Связьтранснефть" - Уральское ПТУС или телефонограммой вызвать представителя филиала для уточнения и обозначения трассы прохождения кабелей связи. По результатам работы по уточнению трасс кабельных линий связи составляется "Акт передачи на сохранность кабельной магистрали, замерных столбиков и предупредительных знаков" с участием представителя Уральского ПТУС и представителя предприятия, ведущего работы.

3. При пересечении проектируемой ВЛ 110 кВ с кабелями связи обеспечить расстояние между опорами ВЛ или ближайшими электродами их заземлителей и кабелями связи согласно требованиям ПУЭ, не менее 3 метров.

Исполнитель:  
Р.М. Махмудов  
тел. 6 (250) 28-38

Кол-во  
листов:  
1 из 2



4. В охранной зоне кабелей связи запрещается:

- устройство технологических проездов вдоль оси кабелей связи,
- планировка, срезка и выборка грунта с помощью землеройной техники,
- складирование стройматериалов,
- стоянка спецтехники,
- стоянка жилых вагончиков,
- разведение открытого огня.

5. Для проезда техники через кабели связи оборудовать временные переезды.

6. Представителя Уральского ПТУС вызвать по адресу: 462405, Россия, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Тобольская, д. 5А, узел связи Орск Уральского ПТУС, тел. (3537) 25-57-94. Круглосуточный телефон диспетчера Регионального центра управления Уральского ПТУС: (347) 279-22-95.

Директор



А.П. Сороковик



Документ: Письмо  
Отправитель: А.П. Сороковик  
Краткое описание: О согласовании пересечения  
Код документа:  1338255792

## СОГЛАСОВАНО:

Отдел эксплуатации сетей связи, Начальник отдела	<u>согласован</u>	А.Ф. Халиулмин	<u>05.10.2018</u> Дата
Заместитель главного инженера	<u>согласован</u>	И.С. Дронов	<u>08.10.2018</u> Дата
Главный инженер	<u>согласован</u>	В.П. Буровков	<u>08.10.2018</u> Дата

