

№ 10 - 3494 от 19.07.2018 г.  
На 08-2168 от 05.07.2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На переустройство, параллельное следование ВЛ-6 кВ Л-6 ПС «Левобережная» на участке от опоры №10 до опоры №21, и размещение в стесненных условиях параллельным следованием с ВЛ 110 кВ Гудрон-тяга.

Заявитель: ВПО

Проектная организация: ООО «Северэнергопроект».

Почтовый адрес: 462411, г. Орск, Оренбургская область, ул. Станиславского, 52

Тел.: 8-3537-29-73-59,

Факс: 8-3537-25-01-38

Переустройство, параллельное следование ВЛ-6 кВ Л-6 ПС «Левобережная» на участке от опоры №10 до опоры №21, возможно после выполнения следующих технических условий:

1. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими правилами, инструкциями и иными нормативными и руководящими документами.

2. Расстояние при пересечении и сближении ВЛ-6 кВ Л-6 ПС «Левобережная» с объектом строительства должны быть не менее приведенных в ПУЭ (гл. 2.5.).

3. Проектную и рабочую документацию согласовать с Орским производственным отделением филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» по адресу г. Орск ул. Менделеева, д. 1, каб. 107, и другими заинтересованными организациями в установленном порядке до начала производства работ в охранной зоне ВЛ-6-110 кВ. Проектную и рабочую документацию необходимо выполнить отдельным томом на реконструкцию ВЛ-6 кВ Л-6, с приложением разработанных смет на строительные работы. Предусмотреть передачу в Орское ПО одного экземпляра согласованного проекта.

4. Переустраиваемый участок ВЛ-6 кВ Л-6 ПС «Левобережная» на участке от опоры №10 до опоры №21, выполнить изолированным проводом марки СИП 3, сечением не менее 120 мм<sup>2</sup>.

5. Все вопросы согласования с комитетом градостроительства и архитектуры и другими организациями в установленном порядке, а также все



затраты связанные с переустройством, ВЛ-6 кВ Л-6 ПС «Левобережная» возлагаются на заявителя.

6. Выполнение работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ Л-6 ПС «Левобережная» с использованием различных подъёмных машин и механизмов необходимо производить по проекту производства работ (ППР), согласованному с Орским производственным отделением филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго».

7. Выполнение работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ Л-6 ПС «Левобережная» обязательно производить с предварительным согласованием с Орским производственным отделением филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» и в соответствии с п.10 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства...», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.

Срок действия данных ТУ – 2 года.

Директор производственного отделения

Д.Н. Шматов

Визы согласования:

Дата	Подпись	ФИО	Должность	Замечания
18.07.2018		С.А. Грибков	Зам. гл. инженера по ЭиР	—
18.07.2018		А.В. Любанов	Начальник ПТО	—

Исп. Р.Р. Зайнагабдинов  
Тел. (3537)297-331

